

Акт
технического состояния многоквартирного дома

Дата составления 25.06.2025г.

Наименование муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ

Населенный пункт п.ст. Егозово

Улица (переулок, проспект, др.) ул. Полевая

Номер дома 32

Корпус

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Общие сведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
1	Серия, тип проекта		
2	Год постройки		1990
3	Материал стен (панельный, кирпичный, блочный, монолитный, деревянный, другой)		панельные
4	Общий износ дома	процентов	65
5	Общий строительный объем	куб. метров	14789
6	Площадь здания, всего. В том числе: жилой части здания нежилых помещений функционального назначения	кв. метров кв. метров кв. метров	4441,1 3959,5 -
7	Количество этажей, наименьшее	единиц	5
8	Количество этажей, наибольшее	единиц	5
9	Количество подъездов	единиц	6
10	Количество проживающих	человек	153
11	Количество жилых помещений	единиц	90
12	Дата первой приватизации помещения в МКД	число, месяц, год	

2. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

№ п/п	Виды работ по капитальному ремонту	Год проведения капитального ремонта элемента	Доля проведенных работ при ремонте элемента, процентов
1	Фундамент		
2	Фасад		
3	Крыша		
4	Подвальное помещение		
5	Лифтовое оборудование		
6	Электроснабжение	2011	100
7	Теплоснабжение		
8	Холодное водоснабжение		
9	Горячее водоснабжение		
10	Водоотведение		
11	Газоснабжение		

II. Инженерное оборудование (инженерные сети)

1. Электроснабжение

Центральное	☒ V
Отсутствует	☐

№ п/п	Количественные характеристики системы электроснабжения	Единица измерения	Показатель
1	2	3	4
1	Вводно-распределительное устройство	единиц	
2	Общая протяженность сетей	метров	400
3	Количество групповых щитков	единиц	30
4	Количество коллективных приборов учета к установке	единиц	1
5	Количество установленных коллективных приборов учета	единиц	1
6	Количество светильников в местах общего пользования	единиц	33

1	2	3	4
7	Количество светильников наружного освещения	единиц	6
8	Количество индивидуальных приборов учета к установке	единиц	90
9	Количество установленных индивидуальных приборов учета	единиц	90
10	Общий износ системы электроснабжения	процентов	5

2. Теплоснабжение

Центральное	☒
Автономная котельная	☐
Печное	☐
Квартирные котлы	☐
Отсутствует	☐

п/п	Количественные характеристики системы теплоснабжения	Единица измерения	Показатель
1	Общая протяженность сетей	метров	4145
2	Протяженность стояков	метров	4005
3	Количество автономных источников тепловой энергии	единиц	
4	Количество узлов управления к установке	единиц	1
5	Количество установленных узлов управления	единиц	1
6	Количество коллективных приборов учета к установке	единиц	1
7	Количество установленных коллективных приборов учета	единиц	1
8	Количество радиаторов на лестничных клетках	единиц	24
9	Количество радиаторов в помещениях МКД	единиц	267
10	Запорно-регулирующая аппаратура	единиц	
11	Общий износ системы теплоснабжения	процентов	65

3. Горячее водоснабжение

Центральное (открытая система)	☐
Центральное (закрытая система)	☐
Автономная котельная	☐
Печное	☐
Квартирные котлы	☐
Отсутствует	<input type="checkbox" value="V"/>

№ п/п	Количественные характеристики системы горячего водоснабжения	Единица измерения	Показатель
1	Общая протяженность сетей	метров	
2	Протяженность стояков	метров	
3	Протяженность квартирной разводки	метров	
4	Количество автономных источников горячего водоснабжения	единиц	
5	Количество узлов управления к установке	единиц	
6	Количество установленных узлов управления	единиц	
7	Количество коллективных приборов учета к установке	единиц	
8	Количество установленных коллективных приборов учета	единиц	
9	Количество индивидуальных приборов учета к установке	единиц	
10	Количество установленных индивидуальных приборов учета	единиц	
11	Количество задвижек вентилей (без учета внутриквартирных)	единиц	
12	Общий износ системы горячего водоснабжения	процентов	

4. Холодное водоснабжение

Центральное	☒
Отсутствует	☐

№ п/п	Количественные характеристики системы холодного водоснабжения	Единица измерения	Показатель
1	Общая протяженность сетей	метров	702
2	Протяженность стояков	метров	144
3	Протяженность квартирной разводки	метров	90
4	Количество коллективных приборов учета к установке	единиц	1
5	Количество установленных коллективных приборов учета	единиц	1
6	Количество индивидуальных приборов учета к установке	единиц	
7	Количество установленных индивидуальных приборов учета	единиц	
8	Количество задвижек вентилей (без учета внутриквартирных)	единиц	42
9	Общий износ системы холодного водоснабжения	процентов	60

5. Водоотведение

Центральное	☒
Выгребные ямы	☐
Отсутствует	☐

№ п/п	Количественные характеристики системы водоотведения	Единица измерения	Показатель
1	Общая протяженность сетей	метров	300
2	Протяженность стояков	метров	216
3	Количество крышек ревизий	единиц	22
4	Количество выгребных ям	единиц	
5	Объем выгребных ям	куб.метров	
9	Общий износ системы водоотведения	процентов	60

6. Вентиляция

Приточная вентиляция	☐
Вытяжная вентиляция	☒
Приточно-вытяжная вентиляция	☐
Отсутствует	☐

7. Водостоки

Наружные	☐
Внутренние	☐
Отсутствуют	☒

III. Специальное инженерное оборудование

№ п/п	Перечень лифтов, установленных в МКД	Коли- чество останов- ок, единиц	Грузо- подъем- ность, килограм- мов	Дата ввода в эксплу- атацию	Дата модер- низации	Завод изгото- витель
1	Лифты, в том числе					
2	Лифт 1 (подъезд №__)					
3	Лифт 2 (подъезд №__)					
4						
n	Лифт n (подъезд №__)					

IV. Общие показатели конструктивных элементов, инженерных систем и их частей в составе общего имущества

1. Фундаменты

Ленточный	☒	
Свайный	☐	
Столбчатый	☐	
Сплошной	☐	
Сборный	☐	
Другой (указать какой)	☐	
Отсутствует	☐	

№ п/п	Количественные характеристики фундамента	Единица измерения	Показатель
1	Площадь цоколя	кв.метров	84
2	Объем фундамента	куб.метров	126
3	Общий износ фундамента	процентов	70

2. Перекрытия

Деревянные	☐
Железобетонные	☒
Смешанные	☐

№ п/п	Количественные характеристики перекрытий	Единица измерения	Показатель
1	Площадь междуэтажных перекрытий	кв.метров	864
2	Площадь подвальных перекрытий	кв.метров	864
3	Площадь чердачных перекрытий	кв.метров	864
4	Общий износ перекрытий	процентов	60

3. Отмостка

Асфальтированная	☐	
Бетонная	☒	
Другая (указать какая)	☐	
Отсутствует	☐	

№ п/п	Количественные характеристики отмостки	Единица измерения	Показатель
1	Площадь отмостки	кв.метров	118
2	Общий износ отмостки	процентов	70

4. Фасад

Вентилируемый	☐	
Оштукатуренный	☐	
Окрашенный	☒	
Облицованный	☐	
Другой (указать какой)	☐	

№ п/п	Количественные характеристики фасада	Единица измерения	Показатель
1	Площадь фасада (без площади окон, дверей и т.п.)	кв.метров	1853
2	Площадь окон, относящихся к общему имуществу	кв.метров	51
3	Площадь дверей, относящихся к общему имуществу	кв.метров	16,5
4	Протяженность межпанельных (межблочных) швов	метров	1600
5	Количество балконных плит	единиц	
6	Площадь балконных плит	кв.метров	
7	Наличие декоративных элементов фасада, лепнины и прочее	процентов от общей площади фасада	
8	Общий износ фасада	процентов	60
9	Износ балконных плит	процентов	

5. Крыша

Скатная шиферная	☐	
Скатная металлическая	☐	
Скатная другая (указать какая)	☐	
Мягкая (из рулонных материалов)	☒	
Бетонная (лоточная)	☐	
Другая (указать какая)	☐	

№ п/п	Количественные характеристики крыши	Единица измерения	Показатель
1	Площадь кровли	кв.метров	1075,7
2	Площадь обрешетки кровли	кв.метров	
3	Количество стропильных ног	единиц	
4	Количество вентканалов	единиц	
5	Количество водоотводящих стояков	единиц	
6	Протяженность водоотводящих стояков	метров	
7	Количество водосточных труб	единиц	
8	Протяженность водосточных труб	метров	
9	Количество лазов на кровлю	единиц	
10	Количество выходов на чердак	единиц	
11	Количество продухов на чердаке	единиц	
12	Количество козырьков	единиц	6
13	Площадь козырьков	кв.метров	9
14	Защитные ограждения	метров	
15	Общий износ крыши	процентов	100

6. Подвальное помещение

Наличие бомбоубежища	☐	
Наличие индивидуальных хозяйственных помещений (ячеек)	☐	
Наличие общедомовых досуговых помещений	☐	
Другие варианты использования подвального помещения собственниками (указать какие)	☐	

№ п/п	Количественные характеристики подвального помещения	Единица измерения	Показатель
1	Площадь подвального помещения	кв.метров	864
2	Площадь стен подвального помещения	кв.метров	269
3	Материал стен подвального помещения		Железобетонные конструкции
4	Материал полового покрытия подвального помещения		грунт
5	Количество входов в подвальное помещение	единиц	2
6	Количество лестниц	единиц	6
7	Количество продухов, подвальных окон	единиц	2
8	Общий износ подвального помещения	процентов	60

Директор
ООО «УК Егозово»


22.08.2025
(дата)


(подпись)

Ю.В. Ардакова

И.о начальника управления
жилищно-коммунального
и дорожного комплекса
администрации Ленинск-Кузнецкого
муниципального округа

22.08.2025
(дата)


(подпись)

Ю.Р. Кузнецова