

Акт
технического состояния многоквартирного дома

Дата составления 25.06.2025г.

Наименование муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ

Населенный пункт п.ст. Егозово

Улица (переулок, проспект, др.) ул. Полевая

Номер дома 44

Корпус

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Общие сведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
1	Серия, тип проекта		
2	Год постройки		2013
3	Материал стен (панельный, кирпичный, блочный, монолитный, деревянный, другой)		теплостен
4	Общий износ дома	процентов	15
5	Общий строительный объем	куб. метров	1884
6	Площадь здания, всего. В том числе: жилой части здания нежилых помещений функционального назначения	кв. метров кв. метров кв. метров	509,9 448,9 -
7	Количество этажей, наименьшее	единиц	3
8	Количество этажей, наибольшее	единиц	3
9	Количество подъездов	единиц	1
10	Количество проживающих	человек	11
11	Количество жилых помещений	единиц	12
12	Дата первой приватизации помещения в МКД	число, месяц, год	

2. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

№ п/п	Виды работ по капитальному ремонту	Год проведения капитального ремонта элемента	Доля проведенных работ при ремонте элемента, процентов
1	Фундамент		
2	Фасад		
3	Крыша		
4	Подвальное помещение		
5	Лифтовое оборудование		
6	Электроснабжение		
7	Теплоснабжение		
8	Холодное водоснабжение		
9	Горячее водоснабжение		
10	Водоотведение		
11	Газоснабжение		

II. Инженерное оборудование (инженерные сети)

1. Электроснабжение

Центральное	☒
Отсутствует	☐

№ п/п	Количественные характеристики системы электроснабжения	Единица измерения	Показатель
1	2	3	4
1	Вводно-распределительное устройство	единиц	
2	Общая протяженность сетей	метров	63
3	Количество групповых щитков	единиц	3
4	Количество коллективных приборов учета к установке	единиц	1
5	Количество установленных коллективных приборов учета	единиц	1
6	Количество светильников в местах общего пользования	единиц	7

1	2	3	4
7	Количество светильников наружного освещения	единиц	1
8	Количество индивидуальных приборов учета к установке	единиц	12
9	Количество установленных индивидуальных приборов учета	единиц	12
10	Общий износ системы электроснабжения	процентов	15

2. Теплоснабжение

Центральное	☒
Автономная котельная	☐
Печное	☐
Квартирные котлы	☐
Отсутствует	☐

п/п	Количественные характеристики системы теплоснабжения	Единица измерения	Показатель
1	Общая протяженность сетей	метров	275
2	Протяженность стояков	метров	243
3	Количество автономных источников тепловой энергии	единиц	
4	Количество узлов управления к установке	единиц	1
5	Количество установленных узлов управления	единиц	1
6	Количество коллективных приборов учета к установке	единиц	1
7	Количество установленных коллективных приборов учета	единиц	1
8	Количество радиаторов на лестничных клетках	единиц	
9	Количество радиаторов в помещениях МКД	единиц	27
10	Запорно-регулирующая аппаратура	единиц	
11	Общий износ системы теплоснабжения	процентов	15

3. Горячее водоснабжение

Центральное (открытая система)	☐
Центральное (закрытая система)	☐
Автономная котельная	☐
Печное	☐
Квартирные котлы	☐
Водонагреватели	<input type="checkbox" value="V"/>

№ п/п	Количественные характеристики системы горячего водоснабжения	Единица измерения	Показатель
1	Общая протяженность сетей	метров	
2	Протяженность стояков	метров	
3	Протяженность квартирной разводки	метров	
4	Количество автономных источников горячего водоснабжения	единиц	
5	Количество узлов управления к установке	единиц	
6	Количество установленных узлов управления	единиц	
7	Количество коллективных приборов учета к установке	единиц	
8	Количество установленных коллективных приборов учета	единиц	
9	Количество индивидуальных приборов учета к установке	единиц	
10	Количество установленных индивидуальных приборов учета	единиц	
11	Количество задвижек вентилей (без учета внутриквартирных)	единиц	
12	Общий износ системы горячего водоснабжения	процентов	

4. Холодное водоснабжение

Центральное	☒
Отсутствует	☐

№ п/п	Количественные характеристики системы холодного водоснабжения	Единица измерения	Показатель
1	Общая протяженность сетей	метров	80
2	Протяженность стояков	метров	24
3	Протяженность квартирной разводки	метров	12
4	Количество коллективных приборов учета к установке	единиц	1
5	Количество установленных коллективных приборов учета	единиц	1
6	Количество индивидуальных приборов учета к установке	единиц	
7	Количество установленных индивидуальных приборов учета	единиц	
8	Количество задвижек вентилей (без учета внутриквартирных)	единиц	13
9	Общий износ системы холодного водоснабжения	процентов	15

5. Водоотведение

Центральное	☒
Выгребные ямы	☐
Отсутствует	☐

№ п/п	Количественные характеристики системы водоотведения	Единица измерения	Показатель
1	Общая протяженность сетей	метров	67
2	Протяженность стояков	метров	42
3	Количество крышек ревизий	единиц	8
4	Количество выгребных ям	единиц	
5	Объем выгребных ям	куб.метров	
9	Общий износ системы водоотведения	процентов	15

6. Вентиляция

Приточная вентиляция	☐
Вытяжная вентиляция	☒
Приточно-вытяжная вентиляция	☐
Отсутствует	☐

7. Водостоки

Наружные	☒
Внутренние	☐
Отсутствуют	☐

III. Специальное инженерное оборудование

№ п/п	Перечень лифтов, установленных в МКД	Коли- чество останов- ок, единиц	Грузо- подъем- ность, килограм- мов	Дата ввода в эксплу- атацию	Дата модер- низации	Завод изгото- витель
1	Лифты, в том числе					
2	Лифт 1 (подъезд №__)					
3	Лифт 2 (подъезд №__)					
4						
n	Лифт n (подъезд №__)					

IV. Общие показатели конструктивных элементов, инженерных систем и их частей в составе общего имущества

1. Фундаменты

Ленточный	☒	
Свайный	☐	
Столбчатый	☐	
Сплошной	☐	
Сборный	☐	
Другой (указать какой)	☐	
Отсутствует	☐	

№ п/п	Количественные характеристики фундамента	Единица измерения	Показатель
1	Площадь цоколя	кв.метров	29
2	Объем фундамента	куб.метров	70
3	Общий износ фундамента	процентов	15

2. Перекрытия

Деревянные	☐
Железобетонные	☒
Смешанные	☐

№ п/п	Количественные характеристики перекрытий	Единица измерения	Показатель
1	Площадь междуэтажных перекрытий	кв.метров	150
2	Площадь подвальных перекрытий	кв.метров	150
3	Площадь чердачных перекрытий	кв.метров	150
4	Общий износ перекрытий	процентов	15

3. Отмостка

Асфальтированная	☒	
Бетонная	☐	
Другая (указать какая)	☐	
Отсутствует	☐	

№ п/п	Количественные характеристики отмостки	Единица измерения	Показатель
1	Площадь отмостки	кв.метров	41
2	Общий износ отмостки	процентов	15

4. Фасад

Вентилируемый	☐	
Оштукатуренный	☐	
Окрашенный	☒	
Облицованный	☐	
Другой (указать какой)	☐	

№ п/п	Количественные характеристики фасада	Единица измерения	Показатель
1	Площадь фасада (без площади окон, дверей и т.п.)	кв.метров	280
2	Площадь окон, относящихся к общему имуществу	кв.метров	4,2
3	Площадь дверей, относящихся к общему имуществу	кв.метров	2,7
4	Протяженность межпанельных (межблочных) швов	метров	
5	Количество балконных плит	единиц	
6	Площадь балконных плит	кв.метров	
7	Наличие декоративных элементов фасада, лепнины и прочее	процентов от общей площади фасада	
8	Общий износ фасада	процентов	15
9	Износ балконных плит	процентов	

5. Крыша

Скатная шиферная	☐	
Скатная металлическая	☒	
Скатная другая (указать какая)	☐	
Мягкая (из рулонных материалов)	☐	
Бетонная (лоточная)	☐	
Другая (указать какая)	☐	

№ п/п	Количественные характеристики крыши	Единица измерения	Показатель
1	Площадь кровли	кв.метров	230
2	Площадь обрешетки кровли	кв.метров	
3	Количество стропильных ног	единиц	
4	Количество вентканалов	единиц	
5	Количество водоотводящих стояков	единиц	
6	Протяженность водоотводящих стояков	метров	
7	Количество водосточных труб	единиц	
8	Протяженность водосточных труб	метров	
9	Количество лазов на кровлю	единиц	1
10	Количество выходов на чердак	единиц	1
11	Количество продухов на чердаке	единиц	2
12	Количество козырьков	единиц	1
13	Площадь козырьков	кв.метров	1,5
14	Защитные ограждения	метров	
15	Общий износ крыши	процентов	15

6. Подвальное помещение

Наличие бомбоубежища	☐	
Наличие индивидуальных хозяйственных помещений (ячеек)	☐	
Наличие общедомовых досуговых помещений	☐	
Другие варианты использования подвального помещения собственниками (указать какие)	☐	

№ п/п	Количественные характеристики подвального помещения	Единица измерения	Показатель
1	Площадь подвального помещения	кв.метров	160
2	Площадь стен подвального помещения	кв.метров	120
3	Материал стен подвального помещения		Железобетонные конструкции
4	Материал полового покрытия подвального помещения		грунт
5	Количество входов в подвальное помещение	единиц	1
6	Количество лестниц	единиц	1
7	Количество продухов, подвальных окон	единиц	2
8	Общий износ подвального помещения	процентов	5

Директор
ООО «УК Егозово»

22.08.2025
(дата)


(подпись)

Ю.В. Ардакова

И.о начальника управления
жилищно-коммунального
и дорожного комплекса
администрации Ленинск-Кузнецкого
муниципального округа

22.08.2025
(дата)


(подпись)

Ю.Р. Кузнецова